



【情報盤 A】 メインホール
 ・100V 15Aコンセント×3口
 ・100V 15A 接続端子台×1
 ・200V/100V 100A 接続端子台×1
 ●コンセントと端子台取り出しの合計で最大100Aまで
※1
※1 情報盤Aの電気回路については、別の会場と関係があるため、最大容量はご確認ください。

【映像盤】 メインホール
 ・100V 15Aコンセント×1口

【イベント分電盤】 メインホール
 ・3相3線 200V 100A 接続端子台
※電気容量三相誘導電動機で最大2.2Kwまで

【情報盤 B】 メインホール
 ・100V 15Aコンセント×3口
 ・100V 15A 接続端子台×1
 ・200V/100V 100A 接続端子台×1
 ●コンセントと端子台取り出しの合計で最大100Aまで
※1
※1 情報盤Bの電気回路については、別の会場と関係があるため、最大容量はご確認ください。

【情報盤 C】 メインホール
 ・100V 15Aコンセント×3口
 ・100V 15A 接続端子台×1
 ・200V/100V 100A 接続端子台×1
 ●コンセントと端子台取り出しの合計で最大100Aまで
※1
※1 情報盤Cの電気回路については、別の会場と関係があるため、最大容量はご確認ください。

【情報盤 D】 メインホール
 ・100V 15Aコンセント×3口
 ・100V 15A 接続端子台×1
 ・200V/100V 100A 接続端子台×1
 ●コンセントと端子台取り出しの合計で最大100Aまで
※1
※1 情報盤Dの電気回路については、別の会場と関係があるため、最大容量はご確認ください。

【アトリウムイベント分電盤】
 ・単相3線 100A 接続端子台 最大20KVA

【ホワイイベント分電盤】
 ・単相3線 100A 接続端子台 最大20KVA

- Ⓜ 壁付けコンセント (100V 1回路15A)

Ⓜ 床付けコンセント (100V 1回路15A)

Ⓜ 天井付けコンセント (100V 1回路15A)

Ⓜ 情報コンセント (館内LAN)

Ⓜ 光接続端子
- ⓂⓂⓂ 壁付けコンセント (100V 1回路15A・200V 1回路20A)

ⓂⓂⓂ 床付けコンセント (100V 1回路15A・200V 1回路20A・情報コンセント)

ⓂⓂⓂ 床付コンセント (100V 1回路15A・情報コンセント・共調コンセント)

ⓂⓂⓂ 床付コンセント (100V 1回路15A・共調コンセント)

- ♂ ♀ トイレ

♂ ♀ 車椅子対応トイレ

☐ ベンチ

☐ ゴミ箱
- 🚶 エスカレーター

🚶 階段

☐ サイネージ

☐ 傘ポン

☐ ソファ
- 🚗 エレベーター

🚗 授乳室

☐ 休憩用丸テーブル・椅子

☐ パネル

☐ 避難誘導図
- ☎ 公衆電話

🔥 消火栓